

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС **RU C-RU.АД61.В.01840/25**Серия **RU** № **0372686****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173. Адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173, строение 4, помещение 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г. Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostesm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Топаз-сервис» (ООО «Топаз-сервис»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, здание 60, строение 1. Основной государственный регистрационный номер 1026101933725. Телефон: +7 (8639) 27-75-75, адрес электронной почты: info@topazelectro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Топаз-сервис» (ООО «Топаз-сервис»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, здание 60, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплектные низковольтные серии «Топаз» модификаций: Топаз-190, Топаз-191, Топаз-192, Топаз-193, Топаз-194, Топаз-195, Топаз-217. Продукция изготовлена в соответствии с ДСМК.650320.001 ТУ «Устройства комплектные низковольтные серии «Топаз». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протокола испытаний № 0798-33-25 от 18.08.2025г., выданного Испытательным центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;
- Акта о результатах анализа состояния производства № 0031/ТР-2025 от 26.06.2025г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Кручинина Елена Евгеньевна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0946179.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

19.08.2025

ПО

18.08.2030



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Директор Яна Юрьевна

Трусов Олег Васильевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01840/25

Серия **RU** № **0946179**

Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта:

- ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды - 1 по ГОСТ 15150-69. Средний срок службы изделий не менее 10 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания). Дата изготовления: 04.2025г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Диглер Яна Юрьевна
(Ф.И.О.)

Трусов Олег Васильевич
(Ф.И.О.)